

Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels

Naam:	Keteltype:	INTERGAS Kombi Kompakt HReco 36
Adres:	Geleverd vanaf:	2012
PC+Plaats:	Productcode:	Kombi Komp HReco 36
Telefoon:	Nom. vermogen cv:	Modulerend van 8,2 tot 32,1
Locatie:	Nom. vermogen ww:	Modulerend van 7,9 tot 31,5
Debiteurnr.:	Opmerkingen:	
Onderhoudsnr.:		
Datum bezoek:	van:	tot:

Elk hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing
M=te meten waarde; C=controleren; OK=in orde Werkzaamheden afhankelijk van meting en controle
A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen; ... uitgevoerd

	Waarde	M	C	OK	A	R	V	Specificaties van de fabrikant
Productgebonden opmerkingen								
Algemeen								
A-01	functioneren ketel							informatie gebruiker
A-02	opstellingsruimte veiligheidseisen							GAVO, NEN 3028, NEN 1010
A-03	gaszijdige aansluiting							lekkage
A-04	waterzijdige aansluiting							lekkage
A-05	waterdruk in systeem							1 - 2 bar
A-06	expansievat							zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07	overdrukventiel							bij kalkafzetting vervangen, zie ook A-06 (expansievat)
A-08	verbrandingsgasafvoer							lekkage, ophanging
A-09	verbrandingsluchttoevoer							lekkage, ophanging
Metingen								
M-05	branderdruk [mbar]							-5 Pa (minimaal -10 Pa / maximaal 0 Pa)
M-06	CO2 [%]							Hoogstand 9,1 (-0,5/+0,5) laagstand 9,0 (-0,2/+0,2)
M-08	gasverbruik vollast [m³/h]							0,89 - 3,92 m³/h
M-09	warmtapwaterdebiet [l/min]							alleen bij klacht; 9 l/min bij 60°C
M-10	instelling warmtapwatertemperatuur [°C]							max. 65 °C
M-11	gas/luchtverhouding							door CO2 meting zie M-06
M-12	gasvoordruk (dynamisch) [mbar]							nominaal 25 mbar
Keteldeel								
K-01	warmtewisselaar verbrandingszijdig							reinigen
K-02	verbrandingsruimte							reinigen
K-05	kijkglasje							
K-06	cv-pomp							
K-07	ontluchting							
K-08	condensopvang/sifon/afvoer							reinigen
K-09	ventilator							
Branderdeel								
B-02	brander							
B-06	gasblok/aansluiting gasdichtheid							bij demontage
Warmtapwaterdeel								
W-01	inlaatcombinatie							bij voortdurende lekkage vervangen
W-02	driewegklep							
W-05	warmtewisselaar							alleen bij klacht
Regeling en beveiliging								
R-02	ionisatie electrode							
R-03	ontstekings electrode							afstand tot branderdek ca 4,5 mm
R-05	droogkookbeveiliging							
R-06	regelthermostaat							
R-07	maximaalthermostaat							
R-08	bedrading							
Opmerkingen / advies:					Bedrijf: Climatic B.V.			
					Adres: Kroonstraat 20			
					Plaats: 4879 AV ETTEN-LEUR			
					Telefoon: 0765020936			

Gebruikte materialen: Code: Omschrijving:	Handtekening Monteur: Handtekening Opdrachtgever:
---	--