Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels tot 130 kW

Klantgegevens

Naam: .....
Adres: .....
PC+Plaats: .....
Telefoon: .....
Lokatie: .....
Debiteurennr.: .....
Onderhoudsnr.: .....
Datum bezoek: van: tot:

Ketelgegevens

Keteltype: Remeha Quinta 25s
geleverd vanaf: 2002
Serienummer:
nom. vermogen cv: modulerend van 4,4 tot 21,2 kW
nom. vermogen ww:
Opmerkingen:

Elke hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing
M=te meten waarde; C=controleren; ☑ in order ☒ niet in order

Werkzaamheden afhankelijk van meting en controle
A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen; ☑ uitgevoerd

		waarde	M	C	A	R	V	Specificatie van de fabrikant
Algemeen								
A-01	functioneren ketel							informatie gebruiker
A-02	opstellingsruimte veiligheidseisen							NEN 3028*, NEN 1010
A-03	gaszijdige aansluiting							NEN 1078*; lekkage
A-04	waterzijdige aansluiting							lekkage
A-05	waterdruk in systeem							1,5 - 2 bar
A-06	expansievat							zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07	overdrukventiel							bij kalkafzetting vervangen, zie ook A-06 (expansievat)
A-08	verbrandingsgasafvoer							lekkage, ophanging, NEN 2757*
A-09	verbrandingsluchttoevoer							capaciteit, lekkage, ophanging, NEN 1087*
Metingen								
M-06	CO2 [%]							9,0% ±0,1%, bij vollast/deellast
M-08	gasverbruik vollast [m³/h]							2,5 m3/h
M-12	gasvoordruk (dynamisch) [mbar]							nominaal 25 mbar
Keteldeel								
K-01	warmtewisselaar verbrandingszijdig							afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
K-02	verbrandingsruimte							afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
K-05	kijkglaasje							
K-06	cv-pomp							
K-07	ontluchting							
K-08	condensopvang/sifon/afvoer							reinigen
K-09	ventilator							inspecteren, reinigen
Branderdeel								
B-01	vlambeeld							
B-02	brander							afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen (3jr)
B-06	gasblok/aansluiting gasdichtheid							bij demontage
Regeling en beveiliging								
R-02	ionisatie electrode							> 4uA bij vol- en deellast
R-03	ontstekings electrode							afstandpennen: 3 a 4 mm.
R-05	droogkookbeveiliging							via sensoren
R-06	regelthermostaat							via sensoren
R-07	maximaalthermostaat							via sensoren
R-08	bedrading							

Opmerking advies

Bedrijf

Naam: Climatic
Adres: Postbus 131
Plaats: 4870 AC Ettenleur
Telefoon:

Gebruikte materialen:

Code Omschrijving

Handtekening

Monteur: Opdrachtgever: